

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C- US.ПБ09.В.00208/21

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Карлайл» («Карлайл»)
Адрес (место нахождения): 101000, г. Москва, переулок Подсосенский д. 26 стр. 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/1/7
ОГРН 1087746708257, 8 (495) 668 80 28, Факс:
Адрес электронной почты: info@carlisle-llc.ru
САЙТ: www.carlisle-llc.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

«Carlisle SynTec Inc.»
Адрес (место нахождения): 1285 Ritner Highway, Carlisle, PA 17013, USA
Адрес производства: 1285 Ritner Highway, Carlisle, PA 17013, USA
УНП/GLN 0649858000000 Телефон: 1.800-479-6832, Факс: 1.717-245-7125
Адрес электронной почты: creditdept@carlisleccm.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 101000, РОССИЯ,
город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,
E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Мембрана кровельная гидроизоляционная армированная термопластичная
на основе полиолефина (ТПО) толщиной 2,03 мм торговой марки «Carlisle
SynTec Incorporated», типа «ТРО Sure-Weld».
Серийный выпуск

КОД
ОКПД2: 22.21.42.141

Код ТН
ВЭД ЕАЭС 3921 90 600 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5:
группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
группа по распространению пламени – РП3 (умереннораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1034/ТР от 17.05.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.4787.2017 срок действия с 28.04.2021 г. по 28.04.2024 г. выданный Органом по сертификации систем менеджмента ООО «РОСТ» (рег. № RA.RU.13АБ68).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2021 по 19.05.2026

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)



Умрихина Ольга Васильевна

Мирфатуллаев М.М.